

Dotazník pro uvedení tepelného čerpadla do provozu



Kontaktní údaje	
Jméno a příjmení:	
E-mail:	Tel.:
Adresa instalace:	

Fakturační údaje	
IČO:	
Název firmy:	
Registrovaný u Ptáček velkoobchod:	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>

Info k tepelnému čerpadlu	
Značka:	Označení:
Typ: SPLIT <input type="checkbox"/> / MONOBLOK <input type="checkbox"/>	
Ochrana proti zamrznutí (pouze u monobloků):	
Počet topných okruhů:	
Ohřev TV: ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
- integrovaný: ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
- externí nepřímotopný (vypiš typ, objem, předávací plocha výměníku):	

Info k otopné soustavě	
Objem vody v topné soustavě:	
Dimenze přípojovacího potrubí topení:	
Termostatické hlavice, zónová regulace podlahového topení:	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>
Akumulační nádoba: ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Radiátory: ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	Vypiš typ a objem:
Podlahové topení: ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

Info ke stavební připravenosti	
Potrubí k topení dopojeno, napuštěno a odvzdušněno: <i>(nutná podmínka uvedení do provozu)</i>	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>
Dimenze přípojovacího potrubí: <i>(orientačně DN20 do 8 kW, DN25 nad 8 kW)</i>	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>
Elektro kabeláž připravena dle stavební připravenosti: <i>(kabeláž dle předepsaných průřezů musí být přivedena k jednotkám a ponechány volné konce alespoň 1,5m)</i>	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>
Elektro revize (jističů a kabeláže - nutná podmínka):	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>
Proplach systému proveden <i>(nutné zvláště u rekonstrukcí):</i>	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>
Topná voda upravena (pH 7,5-9; vodivost do 500): <i>(nutno vždy, měříme parametry, vyžadujeme protokol)</i>	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>

Info ke stavební připravenosti (pouze pro splitová tepelná čerpadla)	
Chladivové potrubí <i>(vypiš dimenzi a délku mezi vnitřní a venkovní jednotkou):</i>	
Instaloval chladivové potrubí chladář s oprávněním:	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>
Požadavek na instalaci chladicího okruhu:	ANO vč. potrubí <input type="checkbox"/> / ANO bez potrubí <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>

Ptáček - velkoobchod, a.s.

Okružní 275, Jinočany, 252 25 | IČ: 25501143
tel. +420 952 525 525 | servis@ptacek.cz
www.ptacek.cz/servis

Uvedení do provozu Split/Monoblok 5.400 Kč.
Instalace chladicího potrubí (do 5m délky bez mat.) 870 Kč/hod. (2-3 hod.).
Plnění chladiva (cena za 1 kg chladiva vč. práce) 1.500 Kč.
Cena za dopravu (tam i zpět) 15 Kč/km.
Uvedené ceny jsou bez DPH.